

Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Renowację parkietu w Sali Sportowej w Goszczynie”

Pytanie 1.

czy trzy warstwy lakieru dot. lakieru nawierzchniowego, czy jednej warstwy lakieru podkładowego i dwóch warstw lakieru nawierzchniowego;

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje 1 warstwę podkładu plus trzy warstwy nawierzchniowe lakieru.

Pytanie nr 2.

czy zastosowany lakier powinien być na bazie rozpuszczalników, czy na bazie dyspersji wodnej-ekologiczny oraz jednoskładnikowy czy dwuskładnikowy;

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje lakier ceramiczny na bazie dyspersji wodnej dwuskładnikowy.

Pytanie nr 3.

Właściwości lakieru: O jakim stopniu połysku: mat czy półmat.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje lakier półmat.



WÓJT
mgr Włodzisław Kopyński